



Scuola Primaria: l'intero edificio è classificato, ai fini elettrici, come luogo a "Maggiore Rischio in Caso di Incendio" (M.A.R.C.I.O.). Attività soggetta a prevenzione incendi. Sono inoltre previsti i gradi di protezione meccanica IP44 e IP55

DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (LATO c.c.)

Cavi solari in rame, isolati in miscela LS0H di gomma reticolata (non propagante la fiamma), tipo "H1222Z-K" (Classe di reazione al fuoco Dca-s1, d2, a1), distribuiti entro:
- tubazioni in acciaio zincato tipo "TAZ", posate a vista.
Per distribuzione stringe impianto Fv lato c.c.

DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (LATO c.a.)


Cavi in rame isolati in EPR tipo "FG16OMR16 0.6/1 kV" (Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1), distribuiti entro:
- tubazioni in acciaio zincato tipo "TAZ", posate a vista.
Per distribuzione linee impianto Fv lato c.a.

ATTENZIONE:

Prevedere, in conformità alla circolare VVFF protocollo nr.1324 del 07/02/2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici), l'apposita segnaletica di sicurezza

NOTA

Marca e modello di tutti i componenti qui indicati sono da considerarsi uguali e/o equivalenti ad altre, purchè mantengano e rispettino le medesime caratteristiche elettriche indicate



COMUNE di CASSOLNOVO
Provincia di Pavia

BANDO RECAP

Contenimento e decarbonizzazione dei consumi energetici delle strutture pubbliche degli enti locali.

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI
STRUTTURE PUBBLICHE E IMPIANTI PUBBLICI

Complesso scolastico "Edmondo De Amicis"
Viale Delle Rimembranze 2-4-6 - Cassolnovo - PV

PROGETTO ESECUTIVO

CAPOGRUPPO PROGETTISTI
ARCH. MEZZA + ARCH. TOGNON - STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
VIA FERDINANDI 2/A - VENEZIA - 27029 - PV
TEL. 0381.640460 - cmazza@nilit.it - atognon@nilit.it

iArch - Architettura & Ingegneria
Arch. Maurizio Cerutti - Ing. Paolo Garnaschelli
CORSO LIBERAZIONE 20 - ARONA - 28041 - NO
TEL. 0324/5667 - iarch@iarchweb.it

STUDIO TERMOTECNICO COLLATI
 VIA CAMILLA BOCCUCCI 10 - VIGEVANO - 27029 - PV
 TEL. 0381.70413 - dlessandro@studiocollati.com

29.EL - Tay.03

DATA 14.12.2023

DATA 13.05.2024 ann

DATA 10.11.2025 agg.

PROGETTO

Impianto Fotovoltaico

SCALA 1/100

7.8 ☒ ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIALE
DI NIVADA E VERBAPO - CORSO, CORICA
RICHIEDENTE
Cenuti Maurizio
Materiale
N° 11.06